Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.22/2, стр.1, тел. 244-82-72

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление по Центральному административному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

3 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

127055, г. Москва, Весковский пер., д. 5, стр. 2, тел.: (499)978-47-41, cao3@gpn.moscow

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 74 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБПОУ г. Москвы "Московский государственный колледж музыкального исполнительства им. Ф. Шопена"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Тверской г. Москвы пожарному надзору от « 29 » марта 2018 г., № 74 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. «11» апреля 2018 г.; с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. « 13 » апреля 2018 г. проведена проверка государственным инспектором района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Тверской г.Москвы по пожарному надзору - старшим инспектором 3 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майором вн. службы Будкиным А.А.

помещений: ГБПОУ г. Москвы "Московский государственный колледж музыкального исполнительства им. Ф. Шопена"

по адресу: г. Москва, ул. Садовая - Каретная, д. 4-6, стр. 7

совместно с специалистом по охране труда Поповым Николаем Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В лестничной клетке размещен радиатор отопления, выступающий из плоскости стены на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестницы между 3 и 4 этажом.	п. 36 а) ППР в РФ п.6.32 СНиП 21-01-97* п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 ч.4, ст.4 № 123-ФЗ	31.08.2018	
2.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака не осуществлена.	п. 21 ППР в РФ	31.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору района – старший инспектор 3 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор вн. службы Будкин А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 13 » 04 2018 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил: для передачи законному представителю

(подпись)

Попов М.С.

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » 04 2018 г.